




Installationshandbok

Adapter för anslutning till trådlöst LAN BRP069C41



BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

Installationshandbok
Adapter för anslutning till trådlöst LAN BRP069C41

Svenska

Innehåll

1	Om detta dokument	3
2	Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	4
3	Om adaptern	5
3.1	Komponenter	6
3.2	Grundläggande parametrar.....	6
3.3	Kompatibilitet	6
4	Om lådan	7
4.1	Packa upp adaptern.....	7
5	Installation	8
5.1	Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras.....	8
5.2	Förberedelse av installationsplatsen.....	8
5.2.1	Krav på installationsplats	8
5.3	Anslutning av elkablarna.....	8
5.3.1	Översikt över elektriska anslutningar	9
5.3.2	Så här ansluter du adaptern till enheten	9
5.4	Stänga adaptern	11
5.4.1	Så här stänger du adaptern	11
5.5	Montera adaptern.....	12
5.5.1	Montera adaptern.....	12
6	Starta upp systemet	13
7	Konfiguration	14
7.1	Installera ONECTA-appen	14
7.2	Konfigurera adaptern	14
8	Överlämna till användaren	14

1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Installationshandbok:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (levereras i satsen)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.
- **Konformitetsdeklaration:**



INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Härmed deklarerar Daikin Industries Czech Republic s.r.o. att radioutrustning av typen BRP069C41 efterföljer direktiv 2014/53/EG och S.I. 2017/1206: Bestämmelserna om radioutrustning 2017. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta konformitetsdeklarationen för din enhet.



INFORMATION

För ytterligare information om specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor, felsökningstips och den senaste versionen av den här handboken, besök app.daikineurope.com.



2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

De senaste revisionerna för tillhandahållen dokumentation kan vara tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen eller via återförsäljaren. Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Installation (se "[5 Installation](#)" [► 8])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och monterad den på inomhusenheten.

Överlämna till användaren (se "[8 Överlämna till användaren](#)" [► 14])



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

3 Om adaptern

Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via ONECTA-appen.




INFORMATION

För tillvalen BRP069C51, BRP069C81 och BRP069C82, är den invändiga trådlösa LAN-adaptern BRP069C41.

3 Om adaptern

3.1 Komponenter



- a** RUN-lampa (orange). Lyser vid anslutning till en router (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
- b** AP-lampa
- c** SETUP-knapp. Använd vid anslutning till en router (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
- d** MODE-knapp
- e** POWER-knapp. Växlar WLAN-adaptorn mellan PÅ/AV när den trycks in.

3.2 Grundläggande parametrar

Parameter	Värde
Frekvensintervall	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13 kan.
Uteffekt	13 dBm
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/16 V/100 mA

3.3 Kompatibilitet


Se till att inomhusenheten är kompatibel för användning med adaptern. För den senaste informationen om installation av adaptern och tillämpliga enheter, besök app.daikineurope.com.

4 Om lådan


4.1 Packa upp adaptern

1 Öppna lådan.

2 Ta ut adaptern BRP069C41 från tillbehörssatslådan (BRP069C51, BRP069C81 eller BRP069C82).



3 Håll isär tillbehören.



- a Adapter BRP069C41
- b Skruvar (M3×8) för adaptern
- c Adapterhållare med dubbelhäftande tejp
- d Installationshandbok
- e Klistermärke med serienummer (SSID, KEY, MAC)
- f Monteringsskruvar för hållaren (M3×16)
- g Buntbandsfäste
- h Buntband
- i1 För BRP069C51: anslutningskabel till X801A
- i2 För BRP069C81: anslutningskabel till X35A + X50A (typ 1)
- i3 För BRP069C82: anslutningskabel till X35A + X50A (typ 2)

5 Installation

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.

5.2 Förberedelse av installationsplatsen

5.2.1 Krav på installationsplats

Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats inomhus.


5.3 Anslutning av elkablarna



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och monterad den på inomhusenheten.

5.3.1 Översikt över elektriska anslutningar




- a** Trådlös LAN-adapter BRP069C41
- b1** BRP069C51 anslutningskabel
- b2** BRP069C81 anslutningskabel
- b3** BRP069C82 anslutningskabel
- c** Kretskortsport X801A
- d** Kretskortsport X50A (typ 1)
- e** Kretskortsport X35A
- f** Kretskortsport X50A (typ 2)
- g** Kretskort för inomhusenhet
- h** Inomhusenhet

5.3.2 Så här ansluter du adaptern till enheten

1 Separera det övre höljet från det nedre höljet.

5 Installation




- a** Övre hölje
- b** Adapterns kretskort
- c** Nedre hölje

2 Anslut sidokontakten för inomhusenheten till kretskortsport för inomhusenhet.

- BRP069C51: Kretskortsport X801A
- BRP069C81 och BRP069C82: X35A och X50A

3 Anslut sidokontakten för adapter till adaptern.

Anslutningskabel för BRP069C51:




- a** Sidokontakt för inomhusenhet X801A
- b** Sidokontakt för adapter

Anslutningskabel för BRP069C81:




- a** Sidokontakt för inomhusenhet X35A
- b** Sidokontakt för inomhusenhet X50A (typ 1)
- c** Sidokontakt för adapter

Anslutningskabel för BRP069C82:



- a** Sidokontakt för inomhusenhet X35A
- b** Sidokontakt för inomhusenhet X50A (typ 2)
- c** Sidokontakt för adapter

4 Fäst kabeln och minska dragbelastningen på kabeln.



a Kontakt



OBS!

Anslut ALLTID en trådbunden eller trådlös fjärrkontroll (Exempel: BRC1H, BRC7). Annars kommer onlinestyrenheten INTE att fungera.




INFORMATION

Minska dragbelastningen på inomhusenhetens sida genom att använda buntbandet och buntbandsfästet som medföljer som tillbehör.


5.4 Stänga adaptern

5.4.1 Så här stänger du adaptern

1 Haka fast det främre höljet på det bakre.



2 Skruva i de två skruvarna från tillbehörspåsen.




5 Installation



OBS!

Kontrollera så att anslutningskabeln sitter ordentligt när du stängt adaptern.



5.5 Montera adaptern

Använd adapterhållaren (tillbehör) för att montera adaptern. Adapterhållaren kan monteras på 2 sätt:

- Montering av adapterhållaren på ytan med hjälp av skruvar.
- Montering av adapterhållaren på ytan med hjälp av dubbelhäftande tejp.

5.5.1 Montera adaptern



OBS!

- Om dubbelhäftande tejp används för montering ska du se till att den yta som hållaren fästs på är ren och avfettad.
- Se till att hållaren sitter ordentligt på ytan så att den klarar att hålla adapterns vikt.




INFORMATION

Hållarens exakta placering beror på vilken typ av inomhusenhet som används. För mer information, besök app.daikineurope.com.

När skruvar används


- 1 Fäst adapterhållaren på väggen/ytan med 2 skruvar M3×16 (tillbehör).
- 2 Skjut in adaptern i hållaren.



- a** Skruvarnas placering
b Adapterhållare

När dubbelhäftande tejp används

- 3** Fäst den dubbelsidiga tejpens på adapterhållaren.
- 4** Montera hållaren på ytan med hjälp av tejpens.
- 5** Skjut in adaptern i hållaren.




- a** Tejp
b Adapterhållare

6 Starta upp systemet

Adaptorn hämtar ström från inomhusenheten. Adaptorn måste anslutas till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska fungera.

Slå på strömförsörjningen och kontrollera att produktens RUN-lampa blinkar.



7 Konfiguration

Kunden ansvarar för att införskaffa:

- Smartphone eller surfplatta med minsta version av Android eller iOS, det finns stöd för, enligt vad som anges på app.daikineurope.com.
- Internetuppkoppling och kommunikationsenhet, t.ex. modem, router m.m.
- Åtkomstpunkt för trådlöst LAN
- Installerad ONECTA-applikation.

7.1 Installera ONECTA-appen

1 Öppna:

- Google Play för enheter som använder Android.
- App Store för enheter som använder iOS.

2 Sök efter "ONECTA".

3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera.

7.2 Konfigurera adaptern

Öppna applikationen ONECTA på din smartphone eller surfplatta och följ anvisningarna i appen.

För denna trådlösa LAN-adapter är WPS-konfiguration tillgänglig, genom att följa anvisningarna i appen.

app.daikineurope.com



8 Överlämna till användaren

När adaptern installerats och konfigurerats, lämnar du över installationshandboken till användaren och gör honom/henne uppmärksam på följande säkerhetsföreskrifter.



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.



OBS!

Använd inte adaptern nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P567679-2H 2022.04